


認 定 書

国住指第 3036 号
令和 3 年 1 月 21 日

YKK AP株式会社
代表取締役社長 堀 秀充 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号の二ロ及び同法施行令第 109 条の 2（20 分間の遮炎性能を有する防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
EB-3129
2. 認定をした構造方法等の名称
単板ガラス[網入板ガラス又は耐熱結晶化ガラス]入アルミニウム合金製二段窓（引違い窓（二枚引違い））
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。