


## 認定書

国住参建第 1159 号  
令和 4 年 7 月 8 日

YKK AP 株式会社  
代表取締役社長 堀 秀充 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号の二〇及び同法施行令第 109 条の 2 (20 分間の遮炎性能を有する防火設備) の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号  
EB-3309-2
2. 認定をした構造方法等の名称  
複層ガラス入アルミニウム合金製引違い窓（二枚引違い）
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。