


認定書

国住指第 3500 号
平成 29 年 2 月 17 日

YKK AP株式会社
代表取締役社長 堀 秀充 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号の二ロ及び同法施行令第 109 条の 2（20 分間の遮炎性能を有する防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
EB-2066
2. 認定をした構造方法等の名称
複層ガラス入ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん鋼製片引き戸
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。