


# 認定書

国住参建第 3557 号  
令和 7 年 2 月 7 日

YKK AP株式会社  
代表取締役社長 魚津 彰 様

国土交通大臣 中野 洋昌



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号の二ロ及び同法施行令第 109 条の 2（20 分間の遮炎性能を有する防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
EB-3697
2. 認定をした構造方法等の名称  
複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム合金複合製はめ殺し窓
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添及び別紙の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。